

ARRAYE-ET-HAN

PLAN LOCAL D'URBANISME

Annexes sanitaires

Note défense incendie

Septembre 2013

Document conforme à celui annexé à la délibération du conseil municipal en date du

Approuvant le projet de Plan Local d'Urbanisme

A Arraye-et-Han

Le

Le Maire

M. ARNOULD

DÉFENSE INCENDIE

Réseau

La défense incendie de la commune repose sur un réseau dense de bornes branchées sur le réseau d'alimentation en eau. Huit bornes sont recensées ; une seule présente un problème mineur. Le Moulin de Chambille est également desservi par un point d'eau naturelle. Seuls les bâtiments agricoles, et en premier lieu, la ferme isolée située le long de la RD916 présentent une couverture insuffisante. L'aménagement de la nouvelle zone à urbaniser entraînera une amélioration du réseau d'alimentation en eau ce qui conduit à étendre le réseau sur la marge méridionale du village. Ainsi, l'ancienne ferme située le long du chemin communal (la rue de la Louvière) sera mieux couverte.